


RZUT DACHU 1:100



Oznaczenia:

- - zwody poziome i pionowe z drutu $\phi 10$ AL
- ZK O - złącze kontrolne
- ① - przyłączenie do uziomu (patrz opis techniczny)

UWAGA:

1. Szczegóły wykonania inst. odgromowej-patrz opis techniczny.



CZTERY KRESKI
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA

ul. Warnerczyka 8/54, 39-300 Mielec
Bistuszowa 112, 33-160 Ryglice
biuro.czterykreski@gmail.com
727-760-717

TEMAT:		PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PROJEKT WYKONAWCZY	
ADRES:		DZ. NR 419/23, 478, OBR. BARTKOWA-POSADOWA [0001], JEDN. EWID. GRÓDEK NAD DUNAJCEM [121003_2]	
PROJEKTANT:		PODPIS:	
mgr inż. JACEK CHRZAN NR UPR. E-195/02 W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ			
TEMAT RYS.: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY. RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA.		DATA:	10.2023
		SKALA:	1:100
KOD PROJ.:	2023.11	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
		NR RYS.:	E1.2