

NASZ ZNAK: KIE.420.1.41.2023

Gródek nad Dunajcem, 27.04.2023 r.

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

**Inwestor: Gmina Gródek nad Dunajcem**  
33-318 Gródek nad Dunajcem 54

„Dunajec” Sp. z o. o. informuje, iż wyraża zgodę na realizację budowy **przyłącza kanalizacji sanitarnej** do **punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** planowanego na **działce ew. nr 419/23 obręb Bartkowa Posadowa**. Z budynku będą odprowadzane ścieki o charakterze bytowym w ilości 10 m<sup>3</sup>/d.

Podłączenie należy wykonać do sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm znajdującej się w sąsiedztwie wnioskowanej działki. Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać wyłącznie poprzez studnie kanalizacyjną istniejącą lub projektowaną.

### Warunki:

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z szczegółowym opisem rozwiązań należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i przedłożyć do sprawdzenia w „Dunajec” Sp. z o. o. w dwóch czytelnych egzemplarzach.
2. Do planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego należy dołączyć odpis wydanych warunków technicznych.
3. Mając na uwadze ryzyko wystąpienia kolizji z innymi elementami infrastruktury technicznej wskazane jest uzgodnienie usytuowania przyłącza kanalizacji sanitarnej na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
4. Przyłącze musi być wykonane z materiałów o parametrach uzgodnionych ze Spółką.
5. Podłączenie należy wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo budowlane przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.
6. **Przed przystąpieniem do wykonywania robót Inwestor jest zobowiązany zgłosić ten fakt z 3 –dniowym wyprzedzeniem pisemnie w Siedzibie Spółki.**

**Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po spełnieniu powyższych warunków przyłączenia i po pozytywnym odbiorze stwierdzającym sprawność techniczną przyłącza. Wybudowany przyłącz pozostaje własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.**

**Do kanalizacji nie wolno wprowadzać wód opadowych i gruntowych. Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U.06.136.964).**

Powyższe warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

Inwestor wszelkie prace wykona na własny koszt.

Warunki techniczne są aktualne w dniu ich wydania.

### Załączniki:

- kopia planu sytuacyjnego załączonego do wniosku o wydanie warunków z dnia 12.04.2023 r.

Otrzymują:  
1. inwestor  
2. a/a

Kierownik inwestycji  
i eksploatacji wod-kan  
*[podpis]*  
mgr inż. Monika Sadłoń